

Podmínky

pro výstavbu vodovodních a kanalizačních přípojek v obci Štěpánkovice

Majitelem a provozovatelem vodovodního a kanalizačního řadu v obci Štěpánkovice je obec Štěpánkovice.

1. Kanalizace:

V obci Štěpánkovice je v provozu jednotná kanalizace ukončená Čistírnou odpadních vod.

V ulici Albertovec je v provozu splašková kanalizace ukončená Čistírnou odpadních vod, v této části obce není v majetku ani správě obce Štěpánkovice dešťová kanalizace.

V osadě Svoboda je v provozu dešťová kanalizace s individuálním čištěním splaškových vod.

1.1 V obci Štěpánkovice se všechny budovy napojí na jednotnou kanalizaci tak, aby splaškové vody tekly přímo do kanalizace.

1.2 Majitel pozemku (stavby) sám rozhodne, zda na svůj pozemek do trasy kanalizační přípojky umístí kontrolní šachtici.

1.3 V ulici Albertovec je na splaškovou kanalizaci možné napojit pouze přípojku splaškových odpadních vod.

1.4 V osadě Svoboda je možné na dešťovou kanalizace napojit pouze přípojku se zařízením pro předčištění splaškových vod.

1.5 V zastavěné části obce, v místě kde je v komunikaci před předmětným pozemkem vedeno kanalizační potrubí, je možné na předmětný pozemek vyvést kanalizační přípojku, která bude do vzdálenosti max. 1 m od hranice pozemku ukončena kontrolní šachticí.

1.6 Žádost o souhlas se stavbou kanalizační přípojky bude doložena projektovou dokumentací.

1.7 Ten, kdo zrealizuje stavbu nové kanalizační přípojky předá zástupci obce Štěpánkovice:

1.7.1 geometrické zaměření uloženého potrubí kanalizační přípojky,

1.7.2 pasporty materiálů použitých při stavbě kanalizační přípojky.

1.7.3 předávací protokol dodavatele stavby.

2. Vodovod:

V obci Štěpánkovice je v provozu vodovodní řad napájený z vodojemu v Kravařích. Na vodovodní řad obec Štěpánkovice a osady Svoboda je napojen nadzemní vodojem o kapacitě 200 m³ vody.

V ulici Albertovec je vodovodní řad napojen na podzemní vodojem, který je v majetku a správě obce Bolatice.

2.1 V zastavěné části obce je ve všech komunikacích vybudováno vedení vodovodu. V zastavěné části obce se nachází řada pozemků (proluk), které jsou územním plánem obec určeny k zástavbě rodinnými domy.

2.2 Pro pozemky, které jsou určeny pro stavbu obytné budovy, popř. pro jiné vytápěné budovy, se vodovodní přípojka vybuduje dle schválené projektové dokumentace a vodoměrná armatura se umístí do této budovy.

2.3 Pro pozemky, na kterých se v dohledné době nepředpokládá výstavba budovy dle bodu 2.2 a je podána žádost o jejich napojení vodovodní přípojkou na vodovodní řad, se pro

nápojení na vodovodní řad zpracuje projektová dokumentace a vybudování přípojky se povolí za těchto podmínek:

- 2.3.1 Vodovodní přípojka bude vybavena vodoměrnou šachticí o rozměrech:
Půdorysné rozměry minimálně 100 x 100 cm.
Hloubka šachtice minimálně 160 cm.
- 2.3.2 Vodoměrná šachtice bude ve vzdálenosti max. 1m od hranice pozemku sousedící s komunikací, ve které je umístěno vodovodní potrubí.
- 2.3.3 Vodoměrná šachtice bude mít nepropustné dno a odvětrání.
- 2.3.4 Potrubí vodovodní přípojky a vodoměrná armatura bude v hloubce minimálně 1 200 cm od okolního terénu, dno vodoměrné šachtice bude minimálně 40 cm pod vodoměrnou armaturou.
- 2.3.5 Vodoměrná šachta bude vybavena zateplením tak, aby nedošlo vlivem mrazu k poškození vodoměrné armatury a vodovodního potrubí.
- 2.3.6 Půdorysné rozměry vodoměrné šachtice budou umožňovat provedení montáže a výměny vodoměrné armatury.
- 2.4 Ten, kdo zrealizuje stavbu nové vodovodní přípojky předá zástupci obce Štěpánkovice:
 - 2.4.1 geometrické zaměření uloženého potrubí vodovodní přípojky,
 - 2.4.2 pasporty materiálů použitých při stavbě vodovodní přípojky,
 - 2.4.3 doklad o provedené tlakové zkoušce vodovodní přípojky,
 - 2.4.4 předávací protokol dodavatele stavby.

Tyto podmínky schválila rada obce Štěpánkovice dne 11.4.2018.

Tyto podmínky jsou platné od 12.4.2018.

Bernard Halfar
starosta obce

OBEC ŠTĚPÁNKOVICE
Slezská 13/520 ④
747 28 ŠTĚPÁNKOVICE
IČ: 00300756, tel.: 553 675 122
DIČ: CZ00300756

Štěpánkovice 12.4.2018